

**Акт сдачи – приемки в эксплуатацию
огнезащитной обработки объекта огнезащиты
от «18» 05 2021 года**

1. Наименование объекта огнезащиты: КГУ «Нуринская общеобразовательная школа» отдела образования Шетского района управления образования Карагандинской области

2. Адрес объекта огнезащиты: Карагандинская область, Шетский район, п. Кеншоқы

Представитель предприятия (объекта огнезащиты) : КГУ «Нуринская общеобразовательная школа» директор: Муссаев Д. Н.
(Должность и ФИО)

3. Комиссия в составе:

Председатель - комиссии: директор Муссаев Д. Н.
(Должность и ФИО)

Члены комиссии: Представитель заказчика (обработчик огнезащиты) – Алпамыс А.К.
Специалист ИЛ ТОО «Комплекс-К» Аймагамбетов Д.Б.

произвели осмотр выполненных огнезащитных работ:

1) Деревянных конструкций чердачного помещения КГУ «Нуринская общеобразовательная школа» отдела образования Шетского района управления образования Карагандинской области обрабатывали огнебиозащитным составом для древесины «ВУПРОТЕК-МС», с общей площадью 1306 м².

при этом установлено: огнезащитная обработка объекта огнезащиты произведена согласно требованиям СТ РК 615-1-2011, ГОСТ Р 53292-2009.

4. Соответствие выполненных огнезащитных работ требованиям нормативной и (или) технической документации: СТ РК 615-1-2011, ГОСТ Р 53292-2009.

5. При выполнении огнезащитных работ применялось огнезащитное средство:

Огнебиозащитный состав для древесины «ВУПРОТЕК-МС». Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр. 2, офис 412.

6. Решение комиссии:

огнезащитная обработка объекта огнезащиты, состояние огнезащитного покрытия соответствует всем требованиям нормативной и технической документации на огнезащитное средство, технологии нанесения огнезащитного средства соблюдены в соответствии с СТ РК 615-1-2011, ГОСТ Р 53292-2009

Акт составлен на 1 листе, в 3 экземплярах

Председатель комиссии:

М.П. ПОДПИСЬ

Муссаев Д. Н.

Члены комиссии:

М.П. ПОДПИСЬ

Алпамыс А.К.

М.П. ПОДПИСЬ

Аймагамбетов Д.Б.



