

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 4/ _____**

г.Абай
Место составления

15.02.2024 г.
Время 15:15

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Абайского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 4 от 09.02.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением
КӨПОБАЕВ ТЕМІРЛАН ТӨЛЕУХАНҰЛЫ - Старший инженер
АБЮРОВ МАКСАТ КОНИСБАЕВИЧ - Начальник

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)
Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей имени Шокана Уалиханова" отдела образования Абайского района управления образования Карагандинской области.

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Школа-лицей имени Шокана Уалиханова, Карагандинская область, Абайский район, Абай, Сәкен Сейфуллин (улица), 35А.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 09.02.2024 - 15.02.2024

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены
Согласно полугодического списка профилактического контроля и надзора в области пожарной безопасности на первое полугодие 2024 года ДЧС Карагандинской области, в соответствии со статьей 144-2 «Предпринимательский кодекс Республики Казахстан» от 29 октября 2015 года № 375-V ЗРК Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 №188-V «О гражданской защите».

Школа-лицей имени Шокана Уалиханова

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	У дежурного персонала при себе не имеется комплект ключей от всех замков дверей здания. Хранение запасного комплекта ключей в помещении дежурного персонала (охраны) на первом этаже здания; Основание: пункт 10 Правил пожарной безопасности утвержденного приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

2	Эвакуационные выходы не освещаются с наружи и с внутри; Основание: пункт 166 Правил пожарной безопасности утвержденного приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	П. 24 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	Отсутствует на дверях эвакуационных выходов из помещений, зданий (сооружений) производственного и складского назначения, на наружных технологических установках информация об их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также о классах расположенных в них взрывоопасных или пожароопасных зон; Основание: пункт 17 Правил пожарной безопасности утвержденного приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	П. 28 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	В коридоре объемные световые знаки пожарной безопасности "Выход" находится в неисправном состоянии; Основание: пункт 35 Правил пожарной безопасности утвержденного приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	В кабинетах на 3 этаже используются поврежденные и незакрепленные розетки; Основание: пункт 86 подпункт 2 Правил пожарной безопасности утвержденного приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	Пожарные огнетушители без подставок и держателей; Основание: Пункт 57 Правил пожарной безопасности утвержденного приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	П. 112 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Ст. инженер ОУС Котбаев Т. Т. [подпись]

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

Мурсутова [подпись] А. Р. [подпись]

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Мурсутова [подпись] А. Р. [подпись]

Приложение на « » листах

«15» 02 2024 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.