

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 9/ _____**

Пионерский с.о.
Место составления

11.03.2024 г.
Время 16:43

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Осакаровского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 9 от 23.02.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением
АБЖАНОВ МЕЙРЖАН СЕЙТЖАНОВИЧ - Главный специалист
КАПАРОВ КУАНЫШ МАНАРБЕКОВИЧ - Старший инженер

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)
Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа № 32" отдела образования Осакаровского района управления образования Карагандинской области.

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №32" ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ОСАКАРОВСКОГО РАЙОНА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ, КАРАГАНДИНСКАЯ, ОСАКАРОВСКИЙ, Центральное, Почтовая (УЛИЦА), 2.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 11.03.2024 - 11.03.2024

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №32" ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ОСАКАРОВСКОГО РАЙОНА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Не откорректированы планы эвакуации людей при возникновении пожара. Основание: п.12 «Правила пожарной безопасности» утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан №55 от 21.02.2022г.;	П. 8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	У дежурного персонала зданий не имеется электрических фонарей на случай	П. 10 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области

	отключения электроэнергии. Основание: пункт 13 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.;	пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	Состояние огнезащитной обработки (пропитки) стропилы и обрешетки чердачного помещения после ее проведения не проверялось лабораториями, аккредитованными в государственной системе технического регулирования. Основание: пункт 21 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.;	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	Пожарный щит не укомплектован первичными средствами пожаротушения и огнетушитель в помещении столовое истекли сроком годности. Основание: пункт 18 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года ;	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	Объемный световой знак пожарной безопасности «Выход» используемый на пути эвакуации, содержатся в неисправном состоянии. Основание: пункт 35 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	В коридоре допущено использование незакрепленное электрическое розетка. Основание: подпункт 2 пункта 86 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.;	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
7	Допускается использования электрочайникам без специальной подставка. Основание: пункт 86-4 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.;	П. 77 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
8	В кабинете мастерской электровключатель смонтирован на горючих основаниях. Основание: пункт 79 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.;	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
9	В спальном помещении мини центра соединительной коробка не обеспечен защитной крышкой. Основание: пункт 82 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.;	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
10	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем и установок пожарной автоматики не выполняются лицами, имеющими группу допуска по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил техники безопасности при эксплуатации	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

электроустановок потребителей,
утвержденных приказом Министра
энергетики Республики Казахстан от 19
марта 2015 года № 222. Основание: пункт
67 «Правил пожарной безопасности» №55
от 21 февраля 2022 года;

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Главный специалист ОЧС Атом. Абжанов М. С.

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

Сурова О. А.

Атом

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

нет

Приложение на «—» листах

«11» 03 2021г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.