

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 21/_____

Трудовой с.о.
Место составления

18.04.2024 г.
Время 12:10

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Осакаровского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 21 от 02.04.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
АБЖАНОВ МЕЙРЖАН СЕЙТЖАНОВИЧ - Главный специалист
КАПАРОВ КУАНЫШ МАНАРБЕКОВИЧ - Старший инженер

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)

050740009344, Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа № 35" отдела образования Осакаровского района управления образования Карагандинской области.

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа № 35" отдела образования Осакаровского района управления образования Карагандинской области, КАРАГАНДИНСКАЯ, ОСАКАРОВСКИЙ, Степное, Центральная (УЛИЦА), 22.

5. Период проведения проверки 18.04.2024 - 18.04.2024

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа № 35" отдела образования Осакаровского района управления образования Карагандинской области

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений,сроки их устранения
1	П. 7 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Разработать специальный журнал по учету работ состояния первичных средств пожаротушения. Основание: пункт 11 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года; срок устранения: 01.08.2024

2	П. 8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Незначительное	Откорректировать планы эвакуации людей при возникновении пожара. Основание: п.12 «Правила пожарной безопасности» утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан №55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 01.08.2024
3	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	Состояние огнезащитной обработки (пропитки) стропилы и обрешетки чердачного помещения после ее проведения провести лабораториями, аккредитованными в государственной системе технического регулирования. Основание: пункт 21 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.; срок устранения: 01.08.2024
4	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Значительное	Первичные средства пожаротушения (огнетушители в количестве 2 шт.) перезарядить. Основание: пункт 18 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года; срок устранения: 01.08.2024
5	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	Объемный световые знаки пожарной безопасности «Выход» используемые на путях эвакуации, привести в исправное состояние. Основание: пункт 35 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.; срок устранения: 01.08.2024
6	П. 77 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	Не допускать использования электрочайникам без специальной подставкой. Основание: подпункт 4 пункта 86 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.; срок устранения: 01.08.2024

7	П. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Произвести проверку состояния стационарного оборудования и электропроводки силовой и осветительной сети, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств с оформлением актом (протоколом) в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в области электроэнергетики. Основание: пункт 87 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.; срок устранения: 01.08.2024
8	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В кабинете начальной класса обеспечить соединительные коробки защитными крышками. Основание: пункт 82 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.; срок устранения: 01.08.2024


7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

Ознакомлена Шмарова С.Н. 

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)


Губернатор спецмагист ОЧС Ахметов И.С.

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

Мамучева Шмарова С.Н. 

« 18 » 04 2024г.





Начальнику ОЧС
Осакаровского района
полковнику гражданской защиты
Сулейменову Д.О.
от и.о. директора
КГУ «ОСШ №35»
Шмаровоз С.Н.

Согласно предписанию №21 от 18.04.2024 года выданного сотрудниками отдела по ЧС Осакаровского района, сообщаем что, все выявленные нарушения правил пожарной безопасности при проверке устранены полностью:

1. Состояние огнезащитной обработки (пропитки) стропилы и обрешетки чердачного помещения после ее проведения провести лабораториями, аккредитованными в государственной системе технического регулирования. Устранено. (Акт от 13.06.2024года)
2. Объемные световые знаки пожарной безопасности «Выход», используемые на путях эвакуации. Устранено. (Фото прилагается)
3. Не допускать использования электрочайника без специальной подставки. В школьном буфете электрочайник не используется (сухой поек).
4. Устранили состояние стационарного оборудования и электропроводки силовой и осветительной сети, испытание и измерение сопротивление изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. (Устранено)
5. В кабинетах начальных классов обеспечить соединительные коробки защитными крышками. Устранено. (Фото прилагается)

И.о. директора.



Шмаровоз С.Н.