

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 15/ _____**

Озерный с.о.
Место составления

20.03.2024 г.
Время 16:32

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Осакаровского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 15 от 13.03.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением
АБЖАНОВ МЕЙРЖАН СЕЙТЖАНОВИЧ - Главный специалист
КАПАРОВ КУАНЫШ МАНАРБЕКОВИЧ - Старший инженер

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 13" отдела образования Осакаровского района управления образования Карагандинской области.

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №13" отдела образования Осакаровского района управления образования Карагандинской области, КАРАГАНДИНСКАЯ, ОСАКАРОВСКИЙ, Озерное, Школьная (УЛИЦА), 37.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 20.03.2024 - 20.03.2024

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №13" отдела образования Осакаровского района управления образования Карагандинской области

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Автоматическая пожарная сигнализация в не исправном состоянии. Основание: пункт 6 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.;	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	Состояние огнезащитной обработки (пропитки) стропилы и обрешетки чердачного помещения после ее проведения не проверялось лабораториями, аккредитованными в государственной	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

	системе технического регулирования. Основание: пункт 21 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.;	
3	Дверь чердачного помещения не закрыта на замок и отсутствует информация о месте хранения ключа. Основание: пункт 28 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.;	П. 39 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
4	Пожарный щит не укомплектован первичными средствами пожаротушения и огнетушитель в помещении столовое истекли сроком годности. Основание: пункт 18 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года ;	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
5	В помещении столовое допущено использование незакрепленное электрическое розетка. Основание: подпункт 2 пункта 86 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.;	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
6	Допускается использования электрочайникам без специальной подставка. Основание: пункт 86-4 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.;	П. 77 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
7	В кабинете учителя электророзетка монтирован на горючих основаниях. Основание: пункт 79 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.;	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
8	В кабинете труда допускается соединение проводов при помощи скрутки. Основание: пункт 80 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.;	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
9	В спальном помещении мини центра соединительной коробка не обеспечен защитной крышкой. Основание: пункт 82 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.;	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
10	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем и установок пожарной автоматики не выполняются лицами, имеющими группу допуска по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 19	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности

марта 2015 года № 222. Основание: пункт
67 «Правил пожарной безопасности» №55
от 21 февраля 2022 года;

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Стороны: инженер ОПС Коф Кенорев К.М.

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

Гурбанова Л.В. Лично -

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

нет.

Приложение на « » листах

«20» 03 2024г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.