

Қарағанды облысы білім басқармасының Теміртау қаласы білім бөлімінің
«Ғабиден Мұстафин атындағы жалпы білім беретін мектебі» КММ



**Өрт қауіпсіздігі бойынша мектеп қызметкерлеріне
арналған нұсқаулық**

1. Өрт қауіпсіздігінің жалпы талаптары

1. Барлық жұмыскерлер жұмысқа өртке қарсы нұсқамадан өткеннен кейін ғана жіберілуге тиіс, жұмыс спецификасы өзгерген жағдайда басшы белгілеген тәртіпте орын алуы мүмкін өрттің алдын алу мен сөндіру бойынша қосымша оқытудан өтуге тиіс.
2. Өрт қауіпсіздігі жөніндегі нұсқамадан жарты жылда бір реттен сиретпей өту керек.
3. Жұмыскерлер өндірісте және тұрмыста өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауға, сондай-ақ өртке қарсы режимді сақтауға және қолдауға тиіс.
4. Өрт бола қалған жағдайда өрт сөндіру күзетіне хабарлап, адамдарды, мүліктерді құтқару және өртті ауыздықтау бойынша қажетті шаралар қабылдау керек.
5. Білім беру ұйымының әр қызметкерінің бірінші кезектегі міндеті өрт кезінде оқушылардың өмірін құтқару болып табылады.
6. Өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзған лауазымдық тұлғалар мен азаматтар ҚР заңнамасына сәйкес жауапқа тартылады.
7. Көшіру жолдары, шығу жолдары, дәліздер, тамбурлар мен сатылар қандай да бір заттармен және жабдықтармен қоршалмауға тиіс.
8. Баспалдақ алаңының, дәліздердің, тамбурлар мен холлдардың есіктерінің жақтаулары тығыз болуға және өздігінен жабылу құрылғысымен жабдықталуға әрі үнемі жарамды күйде болуға тиіс. Көшіру жолдарының барлық шығатын есіктері ғимараттан шығу бағыты бойынша ашылуға тиіс және балалар ғимаратта болған кезеңде оларды тек қана жеңіл ашылатын ілмектердің көмегімен іштен жабу керек.
9. Білім беру ұйымында:
 - дәлізді баспалдақ алаңымен қосатын ойықтардағы есік бөліктерін алып тастауға;
 - желіге қосылған электр құралдарын қараусыз қалдыруға;
 - ас әзірлеуге арналған электрлік су қайнатқыштарды, электр шайнектерді, оқу кабинеттерінде және балалар орналасқан басқада

ЖШС «Спецремтехника»
Республика Қазақстан
Қарағанды облысы
Темиртау қаласы
68 махалла 19 — 50
тел. 8-7213-98-87-75, 90-13-75
тел. 8-701-336-77-10
БСН 010640003601
ИИК KZ18856000000075717
в АО Банк Центр Кредит
БСК КСЖВКЗКХ
spzremtexnika@mail.ru

ТОО «Спецремтехника»
Республика Казакстан
Қарағандинская область
город Темиртау
68 квартал д.19 кв.50
тел. 8-7213-98-87-75, 90-13-75
тел. 8-701-336-77-10
БИН 010640003601
ИИК KZ18856000000075717
в АО Банк Центр Кредит
БИК КСЖВКЗКХ
spzremtexnika@mail.ru

г. Темиртау

«5» апреля 2022 г.

Первому руководителю
КГУ "Общеобразовательная школа имени
Габидена Мустафина" отдела образования
города Темиртау управления образования
Қарағандинской области


АКТ

Технического состояния вентиляционной установки и системы
вытяжной вентиляции помещений кухни.

Система вытяжной вентиляции в помещении кухни КГУ
"Общеобразовательная школа имени Габидена Мустафина" отдела образования
города Темиртау управления образования Қарағандинской области находится в
соответствующем техническом состоянии и отвечает нормам и первоначальным
расчётам, правилам технического устройства и эксплуатации оборудования.

№п.п	Наименование установки	Производительность, м3/час	Макс.давление, Па	Кратный обмен воздуха в помещении в час
1.	Система вытяжной вентиляции помещения кухни	1560	684	9,02

Директор: ТОО «Спецремтехника»



Алексеев А.М.