

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА С ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 17/

г.Темиртау
Место составления

02.05.2023 г.
Время 15:48

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям города Темиртау Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта), на основании которого проведен профилактический контроль, № 17 от 17.04.2023 г.**

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактического контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора**
КАРУШУЛАКОВ ВЛАДИСЛАВ КУАТБЕКОВИЧ - Заместитель начальника УЧС г. Темиртау
СЫЗДЫКОВА АЙГУЛЬ БАЛГАБЕКОВНА - Главный специалист УЧС г. Темиртау
АМАНЖОЛОВ ЕРАСЫЛ НҰРЛАНҰЛЫ - Старший инженер УЧС г. Темиртау
ИБРАИМОВ ЭДІЛ ЕРБОЛҰЛЫ - Инженер УЧС города Темиртау

4. **Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта), контроля и надзора**

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №28" отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области.

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:

КГУ "Общеобразовательная школа № 28» отдела образования города Темиртау Управления образования Карагандинской области, КАРАГАНДИНСКАЯ, ТЕМИРТАУ, Актау, Индустриальная (УЛИЦА), 4.

5. **Срок проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора**

28.04.2023 - 02.05.2023

6. **Сведения о результатах профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены

КГУ "Общеобразовательная школа № 28» отдела образования города Темиртау Управления образования Карагандинской области

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	В столовой допускается эксплуатация электросети-временки. Основание: п. 96 Правил пожарной безопасности, утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022г. №55.	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

2	<p>Под лестничным маршем допускается складирование горючих и не горючих материалов.</p> <p>Основание: п. 24.10 Правил пожарной безопасности, утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022г. №55</p>	<p>П. 37 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>
---	--	--

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора

Аманжолов Е.Н. *С.А.*

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта контроля и надзора, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, их подписи или отказ от подписи

С.А. *Ахмедов Н.А.*

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора

нет *С.А.* *Ахмедов Н.А.*

Приложение на « » листах

« 2 » мая 2023г.

Примечание: Согласно пункта 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в орган контроля и надзора, проводивший профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Орган контроля и надзора, проводивший профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.