

## Акт о результатах проверки № 20-Э

город Абай, улица Железнодорожная, 3  
место составления акта

«19» 03 2020 года  
Время 16:00

- 1. Наименование органа контроля и надзора:** Республиканское государственное учреждение «Отдел по чрезвычайным ситуациям Абайского района»
- 2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка:** № 2035320000303012/00020 от 06.03.2020г.
- 3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку:** Тусупханов Чингизхан Иранович старший инженер РГУ ОЧС Абайского района старший лейтенант гражданской защиты
- 4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки:** КГУ «Караганская основная средняя школа поселка Новый Караган Абайского района Карагандинской области» отдела образования Абайского района
- 5. Дата, место и период проведения проверки:** в период с 11.03.2020г. по 19.03.2020г. Абайский район, поселок Новый Караган, улица Сахалинская, 4
- 6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула):** По результатам проведенных по особому порядку пожарно-технического обследования выявлено 3 нарушения требований норм и правил пожарной безопасности, из них к грубой степени -2, к значительной степени – 1, к незначительной степени - 0.
- 7. Наименование проверочного листа и пункты требований, по которым выявлены нарушения:** Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности Приложение 3 пункт 48, пункт 58, пункт 78;

№	Перечень объектов	Перечень выявленных нарушений	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
<b>Общие требования:</b>			
1	КГУ «Караганская ОСШ поселка Новый Караган»	- Отсутствуют все первичные средства пожаротушения (направлены на перезарядку);	Основание: Приложение 1-6 пункт 8 «Правила пожарной безопасности» утвержденный Постановлением Правительства Республика Казахстан №1077 от 09.10.2014г.; Проверочный лист в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности. Приложение 3, пункт 48
2	КГУ «Караганская ОСШ поселка Новый Караган»	- Эвакуационный выход №1 не открывается;	Основание: пункт 2-44 «Правила пожарной безопасности» утвержденный Постановлением Правительства Республика Казахстан №1077 от 09.10.2014г.; Проверочный лист в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности. Приложение 3, пункт 58
3	КГУ	- В котельном помещении соеди-	Основание: пункт 4 «Правила пожарной безопасно-