

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Нұра аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Нуринское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ М.06.Х.КZ65VWF00124312

Дата: 19.12.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

КГУ «Соңалинская начальная школа» отдела образования Нуринского района Управления образования Карагандинской области

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 30.11.2023 17:10:34 № KZ65RYS00496520**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі) по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Коммунальное государственное учреждение "Соңалинская начальная школа" отдела образования Нуринского района управления образования Карагандинской области, Карагандинская область, Нуринский район, село Соңалы, ул. Абая, з/д. 13, контактный телефон заявителя 8 (72159) 60509**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама ужүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

общее среднее образование, Карагандинская область, Нуринский район, село Соңалы, ул. Абая, з/д. 13
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
ОБРАЗОВАНИЕ

4. Жобалар, материал даразірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **Не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление № KZ65RYS00496520 от 30.11.2023 года. Протокол измерений освещенности № 1230001580586 от 07 сентября 2023 г.; Протокол измерения уровней шума, звукоизоляции № 1230001580589 от 07 сентября 2023 г.; Протокол микробиологического исследования воды (школа) № 1230002181576320 от 11 сентября 2023 г.; Протокол метеорологических факторов № 1230001580585 от 07 сентября 2023 г.; Протокол электромагнитного поля № 1230001580588 от 07 сентября 2023 г.; Протокол исследования образцов воды центрального и нецентрального водоснабжения**



(школа) № 1230001011576318 6 октября 2023 г.
6. Өнімнің дегері ұсынылды (Представлены образцы продукции) Не требуется

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) Не требуется

Корытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

БИН/ИИН субъекта 020340006647, дата первичной регистрации субъекта 01.03.2012г., Лицензия для занятия образовательной деятельностью №KZ30LAA00021680, дата выдачи лицензии 03 февраля 2021 года. Юридический адрес, Карагандинская область, Нуринский район, село Согалы, ул. Абая, зд. 13, телефон 8(72159) 60509; e-mail: sonaly.mekter@mail.ru; директор школы КГУ «Соғалинская начальная школа» отдела образования Нуринского района расположена по адресу: Карагандинская область, Нуринский район, село Согалы, ул. Абая, зд. 13, Абсалыкова Г. Т.

2) сфера и вид деятельности - начальное образование, основное среднее образование, общее среднее образование, мощность объекта 190 посадочных мест, фактическое-15. Количество учащихся начального класса с 1 по 4 классы - 5 детей, количество смен- 1;

3) разрешительные документы на объект (в том числе ранее выданные в соответствии с законодательством, при наличии) Лицензия для занятия образовательной деятельностью №KZ30LAA00021680, дата выдачи лицензии 03 февраля 2021 года.

КГУ «Соғалинская начальная школа», расположена в типовом одноэтажном отдельно стоящем здании по адресу: Карагандинская область, Нуринский район, село Согалы, ул. Абая, зд. 13.

Котельная пристроена к школе, печное отопление. Топка проводится в изолированном помещении с отдельным входом. Работающая на твердом топливе. Территория благоустроена, содержится в чистоте. Территория ограждена по всему периметру. На территории установлено наружное искусственное освещение. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к площадке для мусоросборников, к котельной покрыты асфальтом доступные для очистки. На территории школы имеется наружное искусственное освещение.

Контейнерная площадка для сбора мусора благоустроена, огорожена с трех сторон, с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции имеет твердое покрытие, установлен контейнер с плотно закрывающейся крышкой для сбора ТБО. Контейнер в исправном состоянии, обеспечивают мытье и дезинфекцию, защиту от проникновения в них животных, защиту отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра. Вывоз твердо-бытовых отходов осуществляется на договорной основе. На территории школы отсутствуют объекты, функционально с ними не связанные.

Год постройки 1962 года, здание одноэтажное. Набор помещений используется по назначению согласно техническому паспорту: буфет -33,2кв.м., санитарный узел для мальчиков - 6 кв.м., санитарный узел для девочек - 6 кв.м., кабинет начального 3 класса - 32,5кв.м., кабинет начального 4 класс - 33,0кв.м.,

Спортивный зал отсутствует.

Организовано буфетное питание, закуп продуктов организован отделом образования Нуринского района.

В санитарных узлах объекта установлены 2 унитаза (1 в женском, 1 в мужском). Унитазы для персонала и обучающихся, размещены в закрытых кабинках.

Для мытья рук установлены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды, в количестве 2 шт. (1 в женском, 1 в мужском) в рабочем состоянии, средствами для мытья, сушки рук обеспечены.

Предусмотрены урны для сбора мусора.

Водоснабжение - централизованное.

Горячее водоснабжение - в населенном пункте отсутствует горячее водоснабжение, в школе установлен водонагреватель непрерывного действия, на 80 литров, в рабочем состоянии, с подводом горячей и холодной воды к раковинам.

Водоотведение децентрализованное - оборудован септик, имеется внутренняя система водоотведения. Система водоотведения обеспечивает безопасный отвод сточных вод. Прием сточных вод осуществляется в отдельную подземную водонепроницаемую бетонную емкость (септик, 1 ед.), септик оснащен крышкой с гидравлическими затворами (сифонами), расположен в хозяйственной зоне. Вывоз сточных вод проводится своевременно, на договорной основе. Аварии на системах водоотведения не зарегистрированы.

Естественное и искусственное освещение. Для искусственного освещения используют лампы люминесцентные. Светильники имеют защитную арматуру и плафоны. Общее искусственное освещение предусматривается во всех помещениях. При искусственном освещении в одном помещении применяются лампы одного типа. Световые проемы в учебных помещениях, игровых оборудованы



регулируемыми солнцезащитными устройствами. Остекление окон выполняется из цельного стекло полотна.

Вентиляция - естественная через оконные фрамуги.

Дезинфицирующие растворы готовят в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Дезинфицирующие и моющие средства и их рабочие растворы хранятся в недоступных для обучающихся и воспитанников местах.

Прачечной в школе нет.

Стены всех помещений имеют гладкую поверхность, без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибком. Полы в учебных помещениях имеют дощатое покрытие. Покрытие полов в учебных помещениях утеплено линолеумом, допускающим обработку влажным способом и дезинфекцию.

Световые проемы учебных помещений, игровых оборудовано регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи, тюль). Закрашенные оконные стекла в учебных помещениях отсутствуют.

Мебель в учебных помещениях установлена с учетом обеспечения естественного бокового левостороннего освещения. Учебная мебель соответствует росту и возрасту обучающихся.

Для контроля за температурой воздуха в учебных помещениях установлены термометры.

Общая площадь - 1083,5 кв.м., рабочая площадь 98,7 кв.м., фундамент - бутовый, наружные и внутренние стены - бутовые саманные, перегородки - деревянные, кирпичные, саманные. Крыша - шифер, окна - деревянные, двери - деревянные.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол измерений освещенности № 1230001580586 от 07 сентября 2023 г; Протокол измерения уровня шума, звукоизоляции № 1230001580589 от 07 сентября 2023 г; Протокол микробиологического исследования воды (школа) № 1230002181576320 от 11 сентября 2023 г; Протокол метеорологических факторов № 1230001580585 от 07 сентября 2023 г; Протокол электромагнитного поля № 1230001580588 от 07 сентября 2023 г; Протокол исследования образцов воды центрального и нецентрального водоснабжения (школа) № 1230001011576318 6 октября 2023 г;

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

КТУ «Соналинская начальная школа» отдела образования Нуринского района Управления образования Карагандинской области

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстің 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье и системе здравоохранения» (далее – Кодекс); Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха» утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 сентября 2021 года № КР ДСМ – 95 (далее- КР ДСМ-95). Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15; Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020. Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

Предложений не имеется

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Нұра



аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Нұра ауданы, көшесі Ардагерлер, № 38 үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Нуринаское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"
Нуринский район, улица Ардагерлер, дом № 38
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Фахрисламов Аскар Наилұлы
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

