

№ 243564090000019 ХАТТАМА
Әкімшілік құқықбұзушылық туралы

19.03.2024 ж. 14:57 сағ.

Шет ауданы, Ақсу-Аюлы ауылы, Глеулин көшесі 28

Тжб аға инженері, Турсынбеков Сержан Кенжеулы, ОЧС ДЧС МЧС РК Шетского района Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 803 бабына сәйкес, осы хаттаманы толтырды:

Тусупова Гульдарья Айкеновна, 05.05.1963т.ж., азаматтығы: ҚАЗАҚСТАН, ЖСН: 630505450297, жеке куәлігі № 038818354, 27.07.2015ж., МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РК, мекен жайы бойынша тұратын: Карагинская область, Шетский район район, Агадырь, ул. УЛИЦА Кушикбай батыра, д. 16Б,
Жасалған орны: Шет ауданы, Ақадыр кенті, Абай көшесі 60. Жасалған күні, айы, жылы: 19.03.2024 ж.

Шет ауданының прокуратурасының 2024 жылғы 29 ақпанындағы №2-0820-24-00211 санды заңдылықтың бұзылуын жою туралы ұсынымына сәйкес және Шет ауданы прокурорының Е.С.Жаппардың 2023 жылғы 13 қарашадағы №7231935640100012 санды тексеріс тағайындау туралы Қаулы негізінде, Қарағанды облысы білім басқармасының Шет ауданы білім бөлімінің «Ю.А.Гагарин атындағы мектеп-лицейі» КММ Шет ауданы Төтенше жағдайлар бөлімінің аға инженері азаматтық қорғау аға лейтенанты Б.Б.Арыстанбековпен 2023 жылдың желтоқсан айының 8-і күні жоғарыда аталған мектепте өрт-техникалық тексеріс жүргізілді. Тексеріс қорытындысы бойынша лауазымды тұлға Қарағанды облысы білім басқармасының Шет ауданы білім бөлімінің «Ю.А.Гагарин атындағы мектеп-лицейі» КММ директоры Тусупова Гульдарья Айкеновнаның тарапынан, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген өрт қауіпсіздігі қағидаларының келесі кемшіліктері анықталды, атап айтқанда: 1) Шатырлы үй-жайды өңдеуге арналған сынақ хаттамасы ұсынылмаған (негіздеме: 2022ж.21.02. №55 «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 21 тармақ); 2) №3 эвакуациялық шығу есігі ішінен кілтсіз еркін ашу мүмкіндігі қамтамасыз етілмеген (негіздеме: 2022ж.21.02. №55 «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 34 тармақ); 3) Шатыр үй-жайлары мен жертөле есік кілттердің сақталатын орны туралы ақпарат ілінбеген (негіздеме: 2022ж.21.02. №55 «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 28 тармақ); 4) Сантехник бөлмесінде конструкциясында көзделген термореттегіші жоқ электр жылыту аспабы қолданылады (негіздеме: 2022ж.21.02. №55 «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 86 тармақ 3 тармақшасы); 5) Асханада бүлінген және бекітілмеген электр розеткаларын пайдаланылады (негіздеме: 2022ж.21.02. №55 «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 86 тармақ 2 тармақшасы); 6) Асханада, жертөледе және биология кабинеттерінде сымдар мен кәбілдердің талсымдарын жалғау, ұштау және тармақтау өртке қатысты қауіпті өтпелі кедергілерді болдырмау үшін сығымдау, дәнекерлеу немесе арнайы қысқыштар көмегімен орындалмайды (негіздеме: 2022ж.21.02. №55 «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 80 тармақ); 7) Жертөледе жанғыш заттар мен материалдарды сақтауға және жинауға жол берілген (негіздеме: 2022ж. 21.02. №55 «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 24 тармақ 1 тармақшасы); 8) Мектеп ішіндегі баспалдақ сатыларының астында заттарды, жиһаз бен басқа да жанғыш материалдарды сақтауға жол берілген (негіздеме: 21.02.2022ж. №55 «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 24 тармақ 10 тармақшасы); 9) №2 эвакуациялық шығу есігінде автономды қоректендірілетін және эвакуациялау жолдарында қолданылатын электр желісінен қосылатын "Шығу" деген көлемді жарамсыз күйде (негіздеме: 2022ж.21.02. №55 «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 35 тармақ); 10) бірінші қабаттың дәліздерінде



Әкімшілік іс жүргізудің бірінші тізімі" АЖ

Құжат дайындалды және қол қойылды: ТУРСЫНБЕКОВ СЕРЖАН КЕНЖЕУЛЫ, 19.03.2024

тоқ қоршаптары қорғаныс қақпақтарымен жабылмаған (негіздеме: 2022ж.21.02. №55 «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 82 тармақ).

Сөйтіп, Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінде көзделген ст.410 ч.1 әкімшілік құқық бұзушылық жасады.

Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 738 - бабына сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартылған адамның келісімімен өндіріс тілі анықталған мемлекеттік

Қорғаушының болуы: талап етілмейді

Аудармашының болуы: талап етілмейді

Өзіне қатысты іс қозғалған жеке тұлғаның түсініктемесі: **бұзушылықпен келіседі**

Тартылатын адам келмеген жағдайда, Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс оның қатысуынсыз қаралады.

Өзіне қатысты іс қозғалған адам:

- Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 744-бабында көзделген құқықтар мен міндеттерді түсіндірумен; хаттамамен және істің басқа да материалдарымен танысуға, түсініктемелер беруге, хаттаманың мазмұны мен ресімделуі жөнінде ескертулер жасауға, дәлелдемелер ұсынуға, өтінішхаттар, оның ішінде істі сотта кешіктірмей қарау және әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша қаулыны тез арада заңды күшіне енгізу туралы өтінішхаттар мен қарсылықтарды мәлімдеуге, қорғаушының заң көмегін пайдалануға, істі қарау кезінде ана тілінде немесе өзі білетін тілде сөйлеуге және егер іс жүргізіліп отырған тілді білмесе, аудармашы көрсеткен қызметтерді өтеусіз пайдалануға; іс бойынша іс жүргізуді қамтамасыз ету шараларының қолданылуы бойынша, нақты деректерге және мән-жайларға сәйкес келмейтін мәліметтер көрсетілген жағдайда, әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманы жасау кезінде заңның бұзылуына және іс бойынша қаулыға шағыммен жүгінуге; істегі құжаттардан үзінді көшірме жасауға және олардың көшірмелерін түсіріп алуға, сондай-ақ өзіне осы Кодексте берілген өзге де процестік құқықтарды пайдалануға құқылы.

Кәмелетке толмаған тұлғаның қорғаушысына немесе заңды өкіліне (егер оған қатысты материал толтырылса) олардың соттылығы бойынша істі мамандандырылған аудандық және оған теңестірілген әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі сотқа, ал ол болмаған кезде аудандық (қалалық) сотқа беру туралы өтінішхатпен жүгіну құқығы түсіндірілді.

-хаттама мазмұнымен:

танысты

-хаттама көшірмесін:

алды

КОЛЫ:



күні: 19.03.2024



Құжат дайындалды және қол қойылды: 19.03.2024 ж. 19.03.2024

Әкімшілік іс жүргізудің біріңғай тізілімі" АЖ