

Қарқаралы ауданы  
Актіні толтыру орны

27.04.2022 ж.  
Уақыты 16:25

1. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органның атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті Қарқаралы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған тексеру тағайындау туралы актінің номері мен датасы 20.04.2022 ж. № 48

3. Тексеру жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке баспа құландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы

ҚАЙЫР НҰРШАТ БЕДЕЛҰЛЫ - бас маман  
МАҚАШЕВ АЙДОС ҚАЙРАТУЛЫ - аға инженер  
СЕРИКОВ ЖАСУЛАН МУРАТОВИЧ - Аға инженер  
САНАТ ШЫҢҒЫС САНАТУЛЫ - Инженер

4. Тексеру жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы

Қарағанды облысы білім басқармасының Қарқаралы ауданының білім бөлімінің «Қарағаш ауылының № 28 негізгі орта мектебі» Коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

**Тексерілетін объектінің атауы/ объектінің мекен-жайы:**

Қарқаралы ауданы әкімдігінің "Қарқаралы ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Қарағаш ауылының №28 негізгі орта мектебі" КММ, КАРАГАНДИНСКАЯ, КАРКАРАЛИНСКИЙ, Караағаш, Караағаш (УЛИЦА), 24А.

5. Тексеріс жүргізу мерзімі 22.04.2022 - 27.04.2022

6. Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар олардың мінездемесі (қысқа фабула) Бұзушылықтар анықталды

Қарқаралы ауданы әкімдігінің "Қарқаралы ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Қарағаш ауылының №28 негізгі орта мектебі" КММ

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар олардың мінездемесі)	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы
1	Жанғыш материалдардан жасалған қоршауы оттан қорғағышпен өңделуі тиіс. Оттан қорғау құрамдарын (сіңіргіштерін) жағу жұмыстарын жүргізу оттан қорғау құралына арналған техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес жүзеге асырылмаған. Негіздеме: «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығының 21 тармағы ;	П. 36 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

2	Стационарлық жабықтың, күштік және жарықтандыру желісінің электр сымдарының жай-күйін тексеру, сымдардың, кабельдер мен жерге тұйықтау құрылғыларының оқшаулағышының көрінуін сынау жүргізілмеген. Өлшеулердің нәтижелері актісі (хаттамасы) жоқ. Негіздемесі: «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығының 87 тармағы ;	II, 112 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
3	Өрт сигнализациясы қондырғылары жарамсыз, жұмыс күйінде. Негіздемесі: «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығының 6 тармағы ;	II, 128 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

7. Тексеру жүргізген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) қолы

\_\_\_\_\_

8. Тексеру субъектісінің уәкілетті тұлғасының, сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың актімен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

Мұзғалиев А.Д., директор \_\_\_\_\_

9. Тексеру нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) наразылықтар

Мұзғалиев А.Д., директор \_\_\_\_\_

Қосымша « \_\_\_ » парақта

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ ж.



Ескерту. Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік Кодексінің 152-бабының 2-бөлігіне сәйкес тексеру нәтижесінде анықталған бұзушылықтар бойынша қосымша уақыт және (немесе) қаржы шығындары қажет болған жағдайда, Сіз үш жұмыс күнінен кешіктірмей бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту туралы арыз беруге құқылысыз. Арызда бұзушылықтарды жою бойынша қабылданатын шаралар мен бұзушылықтарды жою мерзімін созудың объективті себептерін көрсету қажет. Тексеру жүргізген мемлекеттік орган үш жұмыс күнінен кешіктірмей арызда көрсетілген мән-