

№ 1/ _____ БҰЗУШЫЛЫҚТЫ ЖОЮ ТУРАЛЫ НҰСҚАМА

Балықтыкөл а.о.
Актіні толтыру орны

26.03.2024 ж.
Уақыты 21:34

1. Бақылау және қадағалау органының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті Нұра ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған актінің күні мен нөмірі 06.03.2024 ж. № 1

Тексеру жүргізуге уәкілетті адманың (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде) және оның лауазымы

НУРТАЗИН ЕРСУЛТАН ЕЛУБАЕВИЧ - Аға инженері
ДҮЙСЕНБАЙ ҚУАНДЫҚ АСЫЛБЕКҰЛЫ - аға инженер
ИСАЕВ БЕКБОЛАТ АХАТОВИЧ - Бөлім бастығы

4. Тексерілетін субъектінің, объектінің атауы (заңды тұлғаның немесе оның филиалының және (немесе) өкілдігінің атауы, оған қатысты тексеру жүргізу тағайындалған жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)), оның орналасқан жері, аумақтың учаскесі, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес-сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН)

020640005461, Қарағанды облысы білім басқармасының Нұра ауданы білім бөлімінің "Балықтыкөл негізгі орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Тексерілетін объектінің атауы / объектінің мекен-жайы:

Коммунальное государственное учреждение "Балықтыкольская основная средняя школа" отдела образования акимата Нуринаского района Карагандинской области", КАРАГАНДИНСКАЯ, НУРИНСКИЙ, Балықтыколь, Балабиева (УЛИЦА), 2.

5. Тексеру өткізілетін күні 19.03.2024 - 26.03.2024

6. Қазақстан Республикасының заңнамаларын және басқада құқықтық нормативтік актілерді сақтамағаны үшін (Кәсіпкерлік Кодексінің 152-1-бабының 3-бөлігін ескере отырып) мынадай іс-шараларды орындауды ұйғарамын:

Коммунальное государственное учреждение "Балықтыкольская основная средняя школа" отдела образования акимата Нуринаского района Карагандинской области"

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы)	Тәуекелділік дәрежесінің бағасы	Анықталған бұзушылықтарды жою бойынша нұсқаулар мен ұсынымдар, оларды жоюдың мерзімдері
1	П. 6 Санатына, мақсатына және қызмет түріне карамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Кезекші персонал бөлмесінде телефон және ғимаратта түнгі уақытта қалған адамдар журналымен қамтамасыз етілмеген. Негіздеме: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 10-тармағы;

			жоюдың мерзімі: 13.05.2024
2	П. 8 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Мектеп ғимаратындағы ҚР ТЖМ-нің 2022 ж. 21.02 №55 бұйрығымен бекітілген ӨҚҚ 2-ші қосымшасына эвакуациялау жоспары сәйкес келмейді. Негіздеме: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 12-тармағы; жоюдың мерзімі: 13.05.2024
3	П. 10 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Адамдар көп жиналатын ғимараттарда қызмет көрсетуші немесе кезекші персоналда электр қуатын беру тоқтатылған жағдайда қол шамдары болуы қажет. Негіздеме: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 13-тармағы; жоюдың мерзімі: 13.05.2024
4	П. 29 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Мектепте орнатылған автоматтандырылған өрт дабылы істен шыққан. Негіздеме: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 6-тармағы; жоюдың мерзімі: 13.05.2024
5	П. 39 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Шатырға шығатын есік құлыпен жабылуы қамтамасыз етілмеген. Аталған есіктерде кілттердің орналасқан жері туралы ақпарат жоқ, және олар тәулік бойы қол жетімді болуы тиіс. Негіздеме: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 28-тармағы;

6	П. 51 Санатына, мақсатына және қызмет түріне карамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Елеулі	жоюдың мерзімі: 13.05.2024 Екінші қабаттағы дәлізде, қоймада және спортзал дәлізінде өрт сөндіру құралдары істен шыққан. Негіздеме: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 18-тармағы; жоюдың мерзімі: 13.05.2024
7	П. 62 Санатына, мақсатына және қызмет түріне карамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	От жағу бөлмесіндегі эвакуациялау жолдарында қолданылатын электр желісінен қосылатын көлемді жарықтандырылған өрт қауіпсіздігі белгілері "Шығу"индикациясы қосылмаған. Негіздеме: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 35-тармағы; жоюдың мерзімі: 13.05.2024
8	П. 75 Санатына, мақсатына және қызмет түріне карамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Киім ауыстыру бөлмесінде жарық шамдары қорғаныш плафондарсыз қолданылуда. Қазақ тілі кабинетінде электр қосқыштар бекітілмеген күйінде қолданылуда. Негіздеме: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 86-тармағының 2 тармақшасы; жоюдың мерзімі: 13.05.2024
9	П. 82 Санатына, мақсатына және қызмет түріне карамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Спортзал шыға берісінде тоқ сымдары жанғыш негіз арқылы орнатылған. Негіздеме: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 79-тармағы;

10	П. 83 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	жоюдың мерзімі: 13.05.2024 Бастауыш сынып кабинеттерінде, спортзалда, асханада сымдар мен кабельдердің талсымдарын жалғау арнайы қысқыштарды қолданусыз жүргізілген. Негіздеме: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 80-тармағы; жоюдың мерзімі: 13.05.2024
11	П. 84 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Спортзалда жалғаушы және тармақтаушы қораптар қорғағыш қақпақтармен қамтамасыз етілмеген. Негіздеме: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 82-тармағы; жоюдың мерзімі: 13.05.2024

7. Бақылау және қадағалау субъектісінің уәкілетті тұлғасының (заңды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның), сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың ұйғарыммен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту




8. Нұсқаманы енгізді (тексеру жүргізген лауазымды адамның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), қолы)

9. Нұсқаманы алдым (заңды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), оның қолы)




«_____» _____ 20__ г.



Информация по устранению выявленных нарушений ЧС КГУ «Балыктыкольская основная средняя школа»

№	Перечень выявленных Нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Устранение выявленных нарушений
1	Не обеспечено расположение дежурного персонала в помещениях, в которых имеется телефон и ведется в произвольной форме журнал учета оставшихся в здании на ночь людей.	незначительно	Устранено 
2	В здании школы не соответствует план эвакуации приложению 2 к ППБ от 21.02.2022г.№55.	незначительно	Устранено 
3	Необходимо наличие у обслуживающего или дежурного персонала зданий для проживания людей, объектов с массовым пребыванием людей электрических фонарей на случай отключения электроэнергии	незначительно	Устранено 

			
4	Установленная в школе автоматическая пожарная сигнализация не исправна.	незначительно	Устранено 
5	Не обеспечено закрытие на замок дверей чердачных помещений. Не имеется на дверях указанных помещений информации о месте хранения ключей, к которым обеспечивается круглосуточный доступ.	незначительно	Устранено 
6	В коридоре 2 этажа, кладовке и коридоре спорт зала средства пожаротушения не исправны.	незначительно	Устранено 
7	Не обеспечено содержание в исправном состоянии и включенной световой индикацией объемных световых знаков пожарной безопасности "Выход" в котельной.	незначительно	Устранено 
8	В раздевалке светильники с лампами накаливания эксплуатируются без П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области защитных плафонов. Имеется	незначительно	Устранено 

	незакрепленные электроустановочные изделия в кабинете казахского языка.		
9	На выходе из спорт зала имеется проводка проходящая на горючем основании.	незначительно	Устранено 
10	В кабинете начальных классов, спорт зале, столовой соединения, оконцевания и ответвления жил проводов не производилось при помощи опрессовки, или специальных зажимов.	незначительно	Устранено 
11	Соединительные и ответвительные коробки не обеспечены защитными крышками в спорт зале.	незначительно	Устранено 

и.о директор школы:



Е.Д. Тусупов

Е.Д Тусупов