

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

**Буфет при КГУ " Начальная школа имени Омирзака Турлыбекова " отдела образования Нуринского района управления образования Карагандинской области расположенного по Республика Казахстан, Карагандинская область, Нуринский район, село Талдысай, ул. Сатпаева, зд. 8**

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)  
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)  
**Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье и системе здравоохранения» Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха» утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 сентября 2021 года № КР ДСМ – 95 (далее- КР ДСМ-95). Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15; Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020, Санитарных правил " Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76. - Об утверждении Санитарных правил " Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 июля 2022 года № КР ДСМ-68. -Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 февраля 2022 года № 26866 - Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водопользованию, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан за № 26 от 20 февраля 2023 г.; - Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № КР ДСМ-138.**



Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

Предложений не имеется

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.  
На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Нұра аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Нұра ауданы, көшесі Ардагерлер, № 38 үй

(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)


Республиканское государственное учреждение "Нуринское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Нуринский район, улица Ардагерлер, дом № 38

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Фахрисламов Аскар Наилұлы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Нұра аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Нуринское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p>	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ KZ60VWF00144190

Дата: 06.03.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)  
**Буфет при КГУ " Начальная школа имени Омизака Турлыбекова " отдела образования Нуринского района управления образования Карагандинской области расположенного по Республика Казахстан, Карагандинская область, Нуринский район, село Талдысай, ул. Сатпаева, зд. 8**

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 19.02.2024 15:18:57 № KZ00RYS00553756**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Коммунальное государственное учреждение "Начальная школа имени Омизака Турлыбекова" отдела образования Нуринского района управления образования Карагандинской области, Республика Казахстан, Карагандинская область, Нуринский район, Талдысайский с.о., с.Талдысай, Сатпаева 8**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиселігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)  
**Республика Казахстан, Карагандинская область, Нуринский район, село Талдысай, ул. Сатпаева, зд. 8, заведующая Әбдірахман Әйгерім Жанатқызы, контактный телефон заявителя телефон 87214453403**  
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)  
**Объекты образования и воспитания, общежития объектов образования, реабилитационные центры для детей и подростков**

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **Не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление № KZ00RYS00553756 от 19.02.2024 года, Протокол микробиологического исследования воды № 1230002181848055 от 29.11.2023 г. Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 1230001011848001 от 30.11.2023г. Протокол освещенности № 1230001001858850 от 27.11.2023 г. Протокол метеорологических факторов №1230001001858825 от 27.11.2023 г. Протокол измерений уровней шума, звукоизоляции № 1230001001858864 от 27.11.2023 г.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **Не требуется**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются) **Не требуется**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.  
Электрондық құжат www.eLicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат тиінісін www.eLicense.kz порталында тексерсе аласыз.  
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.eLicense.kz. Проверить подлинность электронного документа можно на портале www.eLicense.kz



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Организация реализация буфетной продукцией в буфете при КГУ «Начальная школа имени Омирзака Турлыбекова», расположено по адресу: Карагандинская область, Нуринский район, село Талдысай, ул. Сатпаева, зд. 8

КГУ «Начальная школа имени Омирзака Турлыбекова» отдела образования Нуринского района заведующая Әбдірахман Ә. Ж. т. 87214453403. Площадь буфета - буфет -42 кв.м.

БИН/ИИН субъекта 020340006657, дата первичной регистрации субъекта 15.03.2002г., Лицензия для занятия образовательной деятельностью №KZ18LAA00022575, дата выдачи лицензии 09 февраля 2021 года. Юридический адрес, Карагандинская область, Нуринский район, село Талдысай, ул. Сатпаева, зд. 8, телефон 8(72144)53403; e-mail: taldysay.mektep@mail.ru; заведующая школы КГУ «Начальная школа имени Омирзака Турлыбекова» отдела образования Нуринского района расположенная по адресу: Карагандинская область, Нуринский район, село Талдысай, ул. Сатпаева, зд. 8, Әбдірахман Ә. Ж. Мощность объекта 16 посадочных мест, фактическое-16.Количество учащихся начального класса с 1 по 4 классы- 10 детей, количество смен- 1;

Здание школы одноэтажное, буфет расположен в здании школы. Для сбора и вывоза ТБО установлены контейнеры, контейнерная площадка огорожена с 3-х сторон, имеет твердое основание, вывоз твердых бытовых отходов осуществляется на договорной основе. Пищевые отходы собираются в отдельную закрывающуюся промаркированную емкость, выделенную для сбора пищевых отходов, емкость размещена при выходе со столовой.

На территории объекта не имеется объектов функционально с ним не связанных. Буфет состоит из одного помещения на 16 посадочных мест. Мощность буфета - 16 посадочных мест. Фактически-16 посадочных мест. Количество детей, которых планируют кормить-10. Питание в буфете будет осуществляться по расписанию перемен, в 1-смену.

В буфете используется стеклянная посуда. В обеденном зале мебель в удовлетворительном состоянии, в рабочем состоянии соответствует НПА, установлено - 4 стола на 16 мест. Для сбора мусора имеется емкость с маркировкой и крышкой. Объект оснащен не обходимым технологическим и холодильным оборудованием в соответствии с типом организации. Из оборудования имеется микроволновая печь, электрочайник, холодильник, стол «готовая продукция», 3-х секционная раковина для мойки посуды, шкаф для хранения столовой посуды.

Внутренняя отделка буфета выполнена с использованием отделочных материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам, полы ровные. Для мытья рук персонала установлена моечная раковина с подводом горячего и холодного водоснабжения и водоотведения, средства для мытья и сушилки имеются. Объект подключен к сельскому водопроводу: водоснабжение централизованное, горячее водоснабжение за счет водонагревательной установки на 50 литров. Канализация местный септик, отопление местное за счет собственной котельной. Над оборудованием являющимся источником выделения тепла и влаги установлена вытяжная вентиляция и имеется естественная вентиляция, проветривание проводится. Освещение совмещенное: естественное и искусственное за счет люминесцентных ламп, источники освещения оснащены специальной осветительной арматурой. Хранение моющих, дезинфицирующих средств осуществляется в сухом, проветриваемом месте в соответствии с технической документацией изготовителя, отдельно от продовольственных товаров.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол микробиологического исследования воды № 1230002181848055 от 29.11.2023 г. Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 1230001011848001 от 30.11.2023г. Протокол освещенности № 1230001001858850 от 27.11.2023 г. Протокол метеорологических факторов №1230001001858825 от 27.11.2023 г. Протокол измерений уровней шума, звукоизоляции № 1230001001858864 от 27.11.2023 г.

