

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С  
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 11/\_\_\_\_\_**

Пионерский с.о.  
Место составления

11.03.2024 г.  
Время 15:33

**1. Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Осакаровского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

**2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 11 от 23.02.2024 г.**

**3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением**  
АБЖАНОВ МЕЙРЖАН СЕЙТЖАНОВИЧ - Главный специалист  
КАПАРОВ КУАНЫШ МАНАРБЕКОВИЧ - Старший инженер

**4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)**  
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 3" отдела образования Осакаровского района управления образования Карагандинской области.

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:**

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 3" отдела образования Осакаровского района управления образования Карагандинской области, Карагандинская область, Осакаровский район, Пионерское, Центральная (УЛИЦА), 27.

**5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 11.03.2024 - 11.03.2024**

**6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 3" отдела образования Осакаровского района управления образования Карагандинской области

| № | Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)   | Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения  |
|---|--|--|
| 1 | Отсутствует специальный журнал по учету работ состояния первичных средств пожаротушения. Основание: пункт 11 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года; | П. 7 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |
| 2 | Не откорректированы планы эвакуации людей при возникновении пожара. Основание: п.12 «Правила пожарной безопасности» утвержденный приказом                                | П. 8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    | Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан №55 от 21.02.2022г.;  |  |
| 3  | Автоматическая пожарная сигнализация в не исправном состояний. Основание: пункт 6 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.;  | П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности  |
| 4  | Состояние огнезащитной обработки (пропитки) стропилы и обрешетки чердачного помещения после ее проведения не проверялось лабораториями, аккредитованными в государственной системе технического регулирования. Основание: пункт 21 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.; | П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности  |
| 5  | Первичные средства пожаротушения (огнетушители в количестве 3 шт.) истекли сроком годности. Основание: пункт 18 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.;  | П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности  |
| 6  | Допускается использования электрочайникам без специальной подставка. Основание: пункт 86-4 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.;   | П. 77 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности  |
| 7  | В здании не произведены проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки силовой и осветительной сети, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. Основание: пункт 87 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.;  | П. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности  |
| 8  | Допускается соединение проводов при помощи скрутки. Основание: пункт 80 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.;  | П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности  |
| 9  | В помещении столовое соединительные коробки не обеспечены защитными крышками. Основание: пункт 82 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.;  | П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности  |
| 10 | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем и установок пожарной автоматики не выполняются лицами, имеющими группу допуска по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил техники безопасности при эксплуатации   | П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |

электроустановок потребителей,  
утвержденных приказом Министра  
энергетики Республики Казахстан от 19  
марта 2015 года № 222. Основание: пункт  
67 «Правил пожарной безопасности» №55  
от 21 февраля 2022 года;

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Гловинский специалист ОЭС Атом Абжанов И.С.

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

Ознакомлен Савицкий Р.В.

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

нет

Приложение на «—» листах

«11» 03 2024г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.