

**ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БІЛІМ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ТЕМІРТАУ
ҚАЛАСЫ БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ « № 10
ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ**

**КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10»
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ТЕМИРТАУ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

101400, Қарағанды облысы, Теміртау қаласы,
6 ықшам ауданы, 49а үй
тел: қабылдау бөлмесі: 44-75-59
e-mail: ttauschool10@yandex.kz

101400, Қарағандинская область, город Темиртау
мкр. 6, д.49а
тел: приемная: 44-75-59
e-mail: ttauschool10@yandex.kz

19 апреля 2024 № 02-04/94

**Заместителю начальника
РГУ «УЧС города Темиртау
ДЧС Карагандинской области
подполковнику гражданской защиты
Карушулакову В.К.**

Информационное письмо

КГУ «ОШ №10 отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области», адрес: 6 микрорайон, строение 49 А,
Ответ по предписанию № 18 от 28.02.2024 года

№	Перечень выявленных нарушений	исправлено
1	На дверях складских помещений не определены категории по взрывопожарной и пожарной безопасности.	Вывешены знаки категории по взрывопожарной и пожарной безопасности на дверях складских помещений
2	Автоматическая пожарная сигнализация находится в технически неисправном состоянии.	Автоматическая пожарная сигнализация приведена обслуживающей организацией ТОО «Айналы» в рабочее состояние и находится в технически исправном состоянии.
3	Под лестничным маршем допускается хранение мебели.	Мебель из под лестничного марша убрана.
4	В подвальном помещении допускается хранение горючих материалов.	Все горючие материалы вывезены из подвального помещения.
5	Дверь запасного эвакуационного выхода № 2 закрыта на ключ	Обеспечено свободное открывание двери запасного эвакуационного выхода № 2 изнутри без ключа.
6	В кабинетах социального педагога, художественного труда для девочек допускается эксплуатация не закрепленных розеток.	В кабинетах социального педагога, художественного труда для девочек закреплены все розетки.
7	В кабинете № 305 соединение жил электрических проводов лампы освещения и лампы кварцевания в коридоре 2-го этажа выполнены при помощи «скруток»	В кабинете № 305 соединение жил электрических проводов лампы освещения и лампы кварцевания в коридоре 2-го этажа выполнены при помощи «скруток» устранены.

Директор



Жумабаева А.
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙДҒАР БАСҚАРМАСЫ
Күні: 2024 ж. 29.10. 31