












ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
Ішкі істер министрлігінің
Төтенше жағдай қорғаныс қызметінің
Қарағанды облысының
Төтенше жағдай қорғаныс қызметінің
Қарағанды қаласының
№ 60
2024 ж. 15

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
Ішкі істер министрлігінің
Төтенше жағдай қорғаныс қызметінің
Қарағанды облысының
Төтенше жағдай қорғаныс қызметінің
Қарағанды қаласының
Кіріс 8/и
25 ж. 15.05

Бұзушылықты жою туралы есеп.

«С.О.Талжанов атындағы жалпы білім беретін мектеп» КММ

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талаптары мен тармақтарының атауы)	Тәуекелділік дәрежесінің бағасы	Анықталған бұзушылықтарды жою.
1	П.6 Санатына мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	 Телефон орнатылды
2	П.8 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	 Эвакуациялық жоспар өзгертілді
3	П.10 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	 Қол шамдары бар
4	П. 61 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	 Есік кілтсіз еркін ашылу жолдары қарастырылды
5	П. 62 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік	Өрескел	 «Шығу» индикациясы қосылғын

6	<p>П.75 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы</p>	Өрескел	 <p>АӘД және 1 сынып каб. Электр қосқыштар бекітілген.</p>   <p>Жарық шамдарында плафондар бар</p>
7	<p>П. 82 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы</p>	Өрескел	 <p>Тоқ сымдарға жаңғыш орнатылған</p>
8	<p>П.83 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы</p>	Өрескел	
9	<p>П. 95 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы</p>	Өрескел	

Мектеп директоры:

М.Е.Байбейлова