

Қарағанды облысы білім басқармасының
Шет ауданы білім бөлімінің

« **МОЙЫНТЫ ЖАЛПЫ
БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ** »
коммуналдық мемлекеттік мекемесі



Коммунальное государственное учреждение

« **МОЙЫНТИНСКАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА** »

отдела образования Шетского района управления
образования Карагандинской области

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
ШЕТ АУДАНЫ
БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ
«МОЙЫНТЫ ЖАЛПЫ
БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ШЫҒЫС № 2-5/76
20 24 ж. 23 04

«ҚР ТЖМ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ ШЕТ
АУДАНЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ»

Кіріс 105 Парақ / саны _____
Қосымша _____ Парақ / саны _____
20 24 ж. 24 04

Шет ауданы ТЖБ бастығы
азаматтық қорғау подполковнигі
М.Жапаровка

Бұзушылықтарды жою туралы ақпарат

Сізге, Қарағанды облысы білім басқармасының Шет ауданы білім бөлімінің Мойынты жалпы білім беретін мектебі КММ –не Шет ауданы ТЖБ-нің 2024 жылы 20 ақпан күні берілген №13 бұзушылықтарды жою туралы ұйғарымының орындалысын төмендегідей жолдаймын:

1. Мектеп басшысымен бекітілген 1-қосымшаға сәйкес «Өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулық» толығымен жүргізілді.
2. Мектептің 2 қабатында алғашқы өрт сөндіру құралдары көрінбейтін жерден алынды.
3. Мектеп кезекші персоналдың үй-жайларында телефон орнатылған орындарда, эвакуациялау жоспарлары, өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықтар, «101» өртке қарсы қызмет пен «112» бірінғай кезекшілік-диспетчерлік қызметтің телефон нөмірлері көрсетілген тақтайшалар ілінді.
4. Адамдар жаппай болатын объектіде ұйым басшысы жарты жылда кемінде 1 рет еркін нысанда толтырылатын жаттығулар журналында көрсете отырып, практикалық жаттығулар өткізілді.
5. Қазандық үй-жайында темекі шегуге жол берілмейтін нұсқаулық ілінді.
6. Өрт сөндіру және өрт дабыл қондырғылары туралы сұраныс жіберілді.
7. Мектеп ішіндегі баспалдақ сатыларының астында заттар, жиһаз бен басқа да жанғыш материалдар алынып тасталынды.
8. Шатыр және жертөле үй-жайларының есігіндегі кілттің сақталатын орны туралы ақпарат ілінді.
9. Мектептің сыртқы өрт сөндіру сатылары жарамды күйде.
10. №3 эвакуациялық жолдар мен шығу жолдары жарықтандырылды.
11. Асхана үй-жайының эвакуациялау жолындағы есік ғимараттан шығу бағытына қарай ашылды.
12. Дене шынықтыру залындағы эвакуациялық шығу есігі ішінен кілтсіз еркін ашылады.
13. Асхана үй-жайының эвакуациялық шығу есігінде автономды қоректендірілген және эвакуациялау жолдарында қолданылатын электр желісімен қосылатын «Шығу» жарамды күйде.
14. Эвакуациялау жолдарындағы едендерде жанғыш материалды қолдануға рұқсат берілген сертификаттар бар (линолеум, қабырғадағы декор).
15. Информатика кабинетінде оқшаулағыш зақымдалған немесе қорғаныш қасиеттері жоғалған сымдар мен кәбілдері жөнделді.
16. Қазандық үй-жайында бүлінген және бекітілмеген электр розеткалары бекітілді.
17. Электр қалқанының жанына өртке қауіпті және жанғыш материалдар алынды.
18. Тоқ сымдарының жағдайы, жай-күйі туралы сұраныс жіберілді.
19. Электр қалқанында сымдар мен кәбілдердің тасымалдарын жалғау, ұштау және тармақтау өртке қатысты қауіпті өтпелі кедергілерді болдырмау үшін сығымдау, дәнекерлеу арнайы қысқыштар көмегімен орындалды.

- Асхана үй-жайының тоқ қораптары қорғаныс қақпақтарымен жабылды.
- Қатты отынмен жұмыс істейтін жылу беру пешінің есігі жөнделді.
- Қатты отынмен жұмыс істейтін қазандық қондырғысының түтін құбыры ұшқын сөндіргіштеріне сұраныс жіберілді.
- От қазандық мектепке жапсарлас орналасқандығы туралы сұраныс жіберілді
- Өрт автономикасы жүйелерімен және қондырғыларымен жабдықталған объектіде ұйым басшысы техникалық құжаттаманың болуын қамтамасыз етті.

Мектеп директоры



Ж. Байгаскинова

Орынд.
А.А.Ахметжанова
тел.:8710-33-6-12-80

Қарағанды облысы білім басқармасының
Шет ауданы білім бөлімінің





« **МОЙЫНТЫ ЖАЛПЫ
БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ** »
коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение

« **МОЙЫНТИНСКАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА** »

отдела образования Шетского района управления
образования Карагандинской области



Шет ауданы ТЖБ бастығы
азаматтық қорғау подполковнигі
М.Жапаровка

Бұзушылықтарды жою туралы ақпарат

Сізге, Қарағанды облысы білім басқармасының Шет ауданы білім бөлімінің Мойынты жалпы білім беретін мектебі КММ –не Шет ауданы ТЖБ-нің 2025 жылы 21 ақпан күні берілген №6 бұзушылықтарды жою туралы ұйғарымының орындалысын төмендегідей жолдаймын:

1. Мектеп басшысымен бекітілген 1-қосымшаға сәйкес «Өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулық» толығымен жүргізілді.
2. Ұйымның жұмыскерлері өрт қауіпсіздігі мәселелері бойынша қосымша оқу мен және нұсқамадан өтілді.
3. Ұйым басшысының бұйрығымен өртке қарсы қорғау жүйелерін үздіксіз пайдалануды, бастапқы өрт сөндіру құралдарын сатып алуды, жөндеуді, олардың сақталуы мен іс-әрекетке әзірлігін, техникалық қызмет көрсетуді және жоспарды алдын ала жөндеуді уақытылы және сапалы жүргізуді қамтамасыз ететін адам тағайындалды.
4. Кезекші персоналдарда ғимараттың барлық есік құлыптарының кілттері жиынтығымен қамтамасыз етілді.
5. Мектептің 2 қабатында алғашқы өрт сөндіру құралдары көрінетін жерге ілінді.
6. Ғимаратта эвакуациялау жоспарлары нысанға сәйкес келтірілді.
7. Мектеп кезекші персоналында жұмысқа қабілетті жай-күйдегі электр фонарьларымен қамтамасыз етілді.
8. Адамдар жаппай болатын объектіде ұйым басшысы жарты жылда кемінде 1 рет еркін нысанда толтырылатын жаттығулар журналында көрсете отырып, практикалық жаттығулар өткізуді қамтамасыз етті.
9. Ғимаратқа және сыртқы өрт сөндіру сатыларына апаратын жолдар, өтпелер мен кіреберістері қардан тазартылды.
10. Мектеп аумағы түнгі уақытта сыртқы өрт сатыларын тез табу үшін сыртқы жарықтандырумен қамтамасыз етілді.
11. Шатыр үй-жайларының есіктері құлыпталынбағаны туралы және кілттердің сақталатын орны туралы ақпарат ілінді.
12. От қазандығында алғашқы өрт сөндіру құралы жөнделді.
13. Мектептің сыртқы өрт сөндіру сатылары жөнделді.
14. Пештерді жағуды жылыту құралдарын пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулық от жағушылармен жүргізілді.
15. Өрт автоматикасы жүйелерімен және қондырғылармен жабдықталған объектіде ұйым басшысы техникалық құжаттаманың болуын қамтамасыз етті.

Қосымша 16 бетте

Мектеп директоры



Ж. Байгаскинова