

"Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы
Құқықтық статистика және арнайы есепке
алу жөніндегі комитетінің Қарағанды облысы
бойынша департаменті" мемлекеттік мекемесі"

Актіні тіркеу нөмірі

№ 2535241003000012/00064 14.03.2025 г.

Тіркеген АЛЪКЕНОВ АРМАН НАРТАЕВИЧ

**Бақылау мен қадағалау және субъектісіне (объектісі) бару
арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акті**

№ 64

13.03.2025 ж.

1. Мемлекеттік органның атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі
Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті Теміртау қаласының төтенше жағдайлар
басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

**2. Профилактикалық бақылау мен қадағалау жүргізуге уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) тегі,
аты, әкесінің аты (ол болғанда) және лауазымы**

КАРУШУЛАКОВ ВЛАДИСЛАВ КУАТБЕКОВИЧ - Заместитель начальника УЧС г. Темиртау

ЕСИЛБАЙ КУАНЫШ СЕРИКУЛЫ - Бас маман

АМАНЖОЛОВ ЕРАСЫЛ НҰРЛАНҰЛЫ - Теміртау қ. ТЖБ бас маманы

ИБРАИМОВ ӘДІЛ ЕРБОЛУЛЫ - Старший инженер УЧС города Темиртау

**3. Профилактикалық бақылау мен қадағалау жүргізу үшін тартылатын мамандар,
консультанттар және сарапшылар туралы мәлімет**

ЧАЙМАРДАНОВ АМИР ТАБИГАТОВИЧ - "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар
министрлігі Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті Теміртау қаласының төтенше
жағдайлар басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі, аға инженер;

**4. Тексерілетін субъектінің, объектінің атауы (занды тұлғаның немесе оның филиалының
және (немесе) өкілдігінің атауы, оған қатысты бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы
профилактикалық бақылау жүргізу тағайындалған жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар
болған кезде), оның орналасқан жері, жеке сәйкестендіру нөмірі/ бизнес-сәйкестендіру нөмірі,
аумақтың учаскесі**

020540006085, Қарағанды облысы білім басқармасының Теміртау қаласы білім бөлімінің "№8 жалпы
білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Қарағанды облысы білім басқармасының Теміртау қаласы білім бөлімінің "№8 жалпы білім беретін
мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Қарағанды облысы, Теміртау қ., Теміртау, Мир
(Даңғылы), 75

5. Тағайындалған профилактикалық бақылау мен қадағалау нысанасы

Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар
министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет
министрлігінде 2022 жылғы 21 ақпанда № 26867 болып тіркелді.

"Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар" техникалық регламентін бекіту туралы Қазақстан
Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2021 жылғы 17 тамыздағы № 405 бұйрығы.
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 19 тамызда № 24045 болып тіркелді
"Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар" техникалық регламентін бекіту туралы. Қазақстан
Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2021 жылғы 17 тамыздағы № 405 бұйрығы.
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 19 тамызда № 24045 болып
тіркелді.

6. Профилактикалық бақылау мен қадағалау жүргізудің мерзімі, мерзімі 11.03.2025 - 28.03.2025

7. Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалауды жүргізудің құқықтық негіздері, оның ішінде нормативтік құқықтық актілері, бақылауға жататын міндетті талаптары Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 188-V "Азаматтық қорғау туралы" Заңы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 29.10. № 375-V Кәсіпкерлік Кодексі, Қарағанды облысының ТЖД 2025 жылдың 1-ші жартыжылдығына арналған Өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу тізімі.

8. Тексерілетін кезең 11.03.2025 - 28.03.2025

9. Актіге қол қоюға уәкілетті адамның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) және қолы
ИНТУЕВ НУРМУХАМЕД СЕРИКОВИЧ

10. QR-код

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" 2003 жылғы 7 қаңтардағы ҚРЗ 1-бабына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей.



***штрих-код "ТСОБТ" ТБЖ алынған және электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді
камтиды



Тексерудің негізділігін «Qatqor» ұялы қосымшасын жүктеу арқылы тексеру аласыз (немесе qatqor.gov.kz сілтемесі бойынша).

155-бап. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды және (немесе) тексеруді жүзеге асыру кезіндегі бақылау мен қадағалау субъектісінің не оның уәкілетті өкілінің құқықтары мен міндеттері

1. Бақылау мен қадағалау субъектілері не олардың уәкілетті өкілдері бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды және (немесе) тексеруді жүзеге асыру кезінде:

1) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды және (немесе) тексеруді жүргізу үшін объектіге келген бақылау және қадағалау органдарының лауазымды адамдарын мынадай:

бару арқылы профилактикалық бақылауды және (немесе) Кәсіпкерлік Кодекстің 141-б.на сәйкес бекітілген ҚР нормативтік құқықтық актілерінде көрсетілген талаптарға сәйкестігіне тексеруді жүргізу жиілігі сақталмаған;

бару арқылы профилактикалық бақылауды және (немесе) тексеруді тағайындау туралы актіде (бар болған кезде мерзімді ұзарту туралы қосымша актіде) көрсетілген, Кәсіпкерлік Кодексте белгіленген мерзімдерге сәйкес келмейтін мерзімдер асып кеткен не өтіп кеткен;

Кәсіпкерлік Кодекстің 144-б. 5-т. 3), 4), 5), 6), 7) және 8) тармақшаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, бақылау және қадағалау органы сол бір кезең ішінде сол бір мәселе бойынша өзіне бұрын бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау және (немесе) тексеру жүргізілген бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) қатысты бару арқылы профилактикалық бақылауды және (немесе) тексеруді тағайындаған;

егер бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы алдыңғы профилактикалық бақылауда өрескел бұзушылықтар анықталмаған болса, Кәсіпкерлік Кодекстің 144-б. 5-т. 1) тармақшасына сәйкес жоспардан тыс тексеру тағайындалған;

Кәсіпкерлік Кодекстің 141, 143-баптарында және 146-б.ның 1-тармағында көзделген ақпарат пен құжаттар болмаған;

жасалған не дайындалып жатқан қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы арызда немесе хабарда, жеке, заңды тұлғалардың және мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзушылықтар туралы өзге де жүтінімдерде көрсетілген уақыт аралығы шеңберінен шығатын кезең үшін бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау және (немесе) тексерулер тағайындалған;

бару арқылы профилактикалық бақылауды және (немесе) тексеруді жүргізу тиісті өкілеттіктері жоқ адамдарға тапсырылған;

бару арқылы профилактикалық бақылауды және (немесе) тексеруді тағайындау туралы бір актіде бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау және (немесе) тексеру жүргізілетін бірнеше бақылау мен қадағалау субъектісі көрсетілген;

бару арқылы профилактикалық бақылау және (немесе) тексеру мерзімдерін Кәсіпкерлік Кодексте белгіленген мерзімнен асыра ұзартқан;

Кәсіпкерлік Кодекстің 156-б. 2-т. сәйкес Кәсіпкерлік Кодекстің талаптары өрескел бұзылған жағдайларда бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауға және (немесе) тексеруге жібермеуге;

2) егер құжаттар мен мәліметтер бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы жүргізілетін профилактикалық бақылаудың және (немесе) тексерудің нысанасына, сондай-ақ бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды және (немесе) тексеруді тағайындау туралы актіде көрсетілген кезеңге жатпайтын болса, оларды ұсынбауға;

3) бару арқылы профилактикалық бақылауды және (немесе) тексеруді тағайындау туралы актіге, бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылаудың және (немесе) тексерудің нәтижелері туралы актіге, бару арқылы профилактикалық бақылаудың және (немесе) тексерудің қорытындылары бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқамаға, сондай-ақ бақылау және қадағалау органдарының лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Кәсіпкерлік Кодексте және ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасауға;

4) бақылау және қадағалау органдарының немесе лауазымды адамдардың бақылау мен қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) қызметін шектейтін, заңда негізделмеген тыйым салуларын орындамауға;

5) бару арқылы профилактикалық бақылауды және (немесе) тексеруді жүзеге асыру процесін, сондай-ақ лауазымды адамның бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау және (немесе) тексеру шеңберінде жасайтын жекелеген әрекеттерін лауазымды адамның қызметіне кедергі келтірмей, аудио- және бейнетехника құралдарының көмегімен тіркеуге;

6) өзінің мүдделері мен құқықтарын білдіру, сондай-ақ үшінші тұлғалардың осы тармақтың 5) тармақшасында көзделген әрекеттерді жүзеге асыруы мақсатында үшінші тұлғаларды бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауға және (немесе) тексеруге қатысу үшін тартуға құқылы.

2. Бақылау және қадағалау органдары бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды және (немесе) тексеруді жүргізген кезде, бақылау мен қадағалау субъектілері не олардың уәкілетті өкілдері:

1) Кәсіпкерлік Кодекстің 146-б. 1-т. талаптары сақталған кезде бақылау және қадағалау органдары лауазымды адамдарының бақылау мен қадағалау субъектісінің (объектісінің) аумағына және үй-жайларына кедергісіз кіруін қамтамасыз етуге;

2) коммерциялық, салықтық не заңмен қорғалатын өзге де құпияны қорғау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, бақылау және қадағалау органдарының лауазымды адамдарына бару арқылы профилактикалық бақылау және (немесе) тексеру нәтижелері туралы актіге және анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқамаға қоса тіркеу үшін қағаз және электрондық жеткізгіштердегі құжаттардың (мәліметтердің) көшірмелерін ұсынуға, сондай-ақ бару арқылы профилактикалық бақылаудың және (немесе) тексерудің нысанасына сәйкес автоматтандырылған дерекқорларға (ақпараттық жүйелерге) қолжетімділік беруге;

3) бару арқылы профилактикалық бақылауды және (немесе) тексеруді тағайындау туралы актінің екінші данасына алғаны туралы белгі қоюға;

4) бару арқылы профилактикалық бақылау және (немесе) тексеру аяқталған күні бару арқылы профилактикалық бақылау және (немесе) тексеру нәтижелері туралы актінің екінші данасына алғаны туралы белгі қоюға;

5) бару арқылы профилактикалық бақылау және (немесе) тексеру нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқаманың екінші данасына алғаны туралы белгі қоюға;

6) егер Кәсіпкерлік Кодексте не ҚР өзге де заңдарында өзгеше көзделмесе, бару арқылы профилактикалық бақылауды және (немесе) тексеруді жүргізу кезеңінде тексерілетін құжаттарға өзгерістер мен толықтырулар енгізуге жол бермеуге;

7) бару арқылы профилактикалық бақылауды және (немесе) тексеруді жүргізу үшін объектіге келген адамдардың осы объект үшін белгіленген нормативтерге сәйкес зиянды және қауіпті өндірістік әсер ету факторларынан қауіпсіздігін қамтамасыз етуге;

8) бару арқылы профилактикалық бақылау және (немесе) тексеру жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған жағдайда, бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылаудың және (немесе) тексерудің белгіленген мерзімдерінде бақылау және қадағалау объектісі тұрған жерде болуға міндетті.

13.03.2025 ж. № 64 актімен таныстым, «Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексінің», 155 бабында көзделген құқықтар мен міндеттер түсіндірілді.

(тексерілетін субъектінің Т.А.Ә.)

« 18 » 03 20 25 г.

(тексерілетін субъектінің қолы)

**Акт № 64 о приостановлении деятельности или отдельных видов
деятельности в области пожарной безопасности**

«20» марта 2025 года
«15» часов «9» минут

г. Темиртау, ул. С. Сейфуллина, 32/1
место совершения

1. Вид меры оперативного реагирования

Приостановление деятельности, а именно: лестничный марш 2-го этажа (левая сторона), кабинеты № 8,16,17,18, психолога и учительская, коридор на 1-м этаже, помещение пищеблока в столовой

2. Наименование государственного органа контроля и надзора

РГУ «Управление по чрезвычайным ситуациям города Темиртау Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан».

3. Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица, составляющего акт о приостановлении деятельности или отдельных видов деятельности в области пожарной безопасности

Главный специалист УЧС г. Темиртау майор гражданской защиты Есилбай Куаныш Серикулы

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) субъекта контроля и надзора, фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющим личность) его руководителя, а также должность представителя субъекта контроля и надзора, присутствовавшего при оформлении акта о приостановлении деятельности или отдельных видов деятельности в области пожарной безопасности.

ЖРЧДС № 8 г. Темиртау.

5. Основание применения меры оперативного реагирования. Приложение 32 к совместному Приказу МВД РК от 30 октября 2018 года №758 и МНЭ РК от 30 октября 2018 год №31 (далее – Приложение 32).

1) Допускается хранение на лестничном марше 2-го этажа (левая сторона) горючих материалов. Основание: п.п.10 п.24 «Правил пожарной безопасности»

утвержденных приказом Министра ЧС Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55; п. 7 Приложение 32;

2) В кабинетах № 8,17,18, психолога, учительская допускается эксплуатация не закрепленной электрической розетки. В коридоре на 1-м этаже допускается эксплуатация поврежденной электрической розетки. Допускается эксплуатация электросетей времянок в следующих помещениях: в помещений пищеблока в столовой. Основание: п.п.2 п.86, п. 96 «Правил пожарной безопасности» утвержденных приказом Министра ЧС Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55; п. 21 Приложение 32;

3) В кабинете №16 электрический сетевой фильтр смонтирован на горючем основании. Основание: п.79 Правил пожарной безопасности, утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022г. №55. п. 24 Приложение 32;

6. Срок действия меры оперативного реагирования (при необходимости)

60 календарных дней (19 мая 2025 г.)

7. Сведения о получении или отказе от получения акта о приостановлении деятельности или отдельных видов деятельности в области пожарной безопасности (дата и подпись руководителя субъекта контроля и надзора или представителя субъекта контроля и надзора)

Усенов Туллубаран Есжанович Менеджер

8. Подпись должностного лица, оформившего акт о приостановлении деятельности или отдельных видов деятельности в области пожарной безопасности

П.А.Склясович УЧС г. Темиртау Есимбай А.С.

9. Должность, фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и подпись руководителя органа контроля и надзора

Начальник УЧС г. Темиртау Исаев А.С.

**Өрт қауіпсіздігі саласындағы қызметті немесе жекелеген қызмет түрлерін
тоқтата тұру туралы № 64 акт**

2025 жылғы "20" наурыз
"15" сағат "53" минут

Теміртау қ., С. Сейфуллин, 32/1
толтыру орны

1. Жедел ден қою шарасының түрі

Қызметін тоқтата тұру, атап айтқанда: 2-ші қабаттың (сол жақ) баспалдақ маршы, №№ 8,16,17,18, психолог және мұғалім кабинеттері, 1-ші қабаттың дәлізі, асханадағы тамақ блогы үй-жайы;

2. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органының атауы

«Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігі қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаментінің Теміртау қаласының төтенше жағдайлар басқармасы» РММ

3. Өрт қауіпсіздігі саласындағы қызметті немесе жекелеген қызмет түрлерін тоқтата тұру туралы актіні құрайтын тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы

Теміртау қаласы ТЖБ бас маманы азматтық қорғау майоры Есилбай Қуаныш Серикулы

4. Бақылау және қадағалау субъектісінің атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), оның басшысының тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), сондай-ақ өрт қауіпсіздігі саласындағы қызметті немесе жекелеген қызмет түрлерін тоқтата тұру туралы актіні ресімдеу кезінде қатысқан бақылау және қадағалау субъектісі өкілінің лауазымы

ЖТҚОШ № 8 е. Теміртау

5. Жедел ден қою шарасын қолдану негізі. ҚР ІІМ 2018 жылғы 30 қазандағы және ҚР ҰЭМ 2018 жылғы 30 қазандағы бірлескен бұйрығының 32-қосымшасы (келесіде – 32 қосымша).

1) 2-қабаттың баспалдақ (оң жақ) жолында жанғыш материалдар сақтауға жол берілген. Негіз: Қазақстан Республикасы ТЖ министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидаларының» 24 т. 10) т.; 7 т. 32 қосымша;

2) № 8, 17, 18, психолог, мұғалімдер кабинеттерінде бекітілмеген электр розеткасын пайдалануға жол берілген. 1-қабаттағы дәлізде зақымдалған электр розеткасын пайдалануға жол берілген. Асханадағы тамақтану блогы үй-жайында

уақытша электр желісін пайдалануға жол берілген. Негіз: Қазақстан Республикасы ТЖ министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидаларының» 86 т. 2) т., 96 т.; 6 т. 32 қосымша;

3) №16 кабинетте электр желісінің сүзгісі жанғыш негізге орнатылған. Негіз: ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 79 т.; 24 т. 32 қосымша;

6. Жедел ден қою шарасының қолданылу мерзімі (қажет болған кезде)

60 күнтізбелік күн (2025 ж. 19.05)

7. Өрт қауіпсіздігі саласындағы қызметті немесе жекелеген қызмет түрлерін тоқтата тұру туралы актіні алу немесе алудан бас тарту туралы мәліметтер (күні мен бақылау және қадағалау субъектісі басшысының немесе бақылау және қадағалау субъектісі өкілінің қолы)


Ғасинов Тұрғадарал Бетамбетов Әмір

8. Өрт қауіпсіздігі саласындағы қызметті немесе жекелеген қызмет түрлерін тоқтата тұру туралы актіні ресімдеген лауазымды адамның қолы

Теміртай В. Тааб Бас маман Әмірбай К.С

9. Бақылау және қадағалау органы басшысының лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) және қолы

Теміртай В. Тааб Бас маман Уәлиев А.С.



Теміртау қ.
Актіні толтыру орны

20.03.2025 ж.
Уақыты 16:6

1. Бақылау және қадағалау органының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті Теміртау қаласының төтенше жағдайлар басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған актінің күні мен нөмірі 13.03.2025 ж. № 64

Тексеру жүргізуге уәкілетті адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде) және оның лауазымы

КАРУШУЛАКОВ ВЛАДИСЛАВ КУАТБЕКОВИЧ - Заместитель начальника УЧС г. Темиртау

ЕСИЛБАЙ КУАНЫШ СЕРИКУЛЫ - Бас маман

АМАНЖОЛОВ ЕРАСЫЛ НҰРЛАНҰЛЫ - Теміртау қ. ТЖБ бас маманы

ИБРАИМОВ ӘДІЛ ЕРБОЛУЛЫ - Старший инженер УЧС города Темиртау

4. Тексерілетін субъектінің, объектінің атауы (занды тұлғаның немесе оның филиалының және (немесе) өкілдігінің атауы, оған қатысты тексеру жүргізу тағайындалған жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), оның орналасқан жері, аумақтың учаскесі, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес-сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН)

020540006085, Қарағанды облысы білім басқармасының Теміртау қаласы білім бөлімінің "№8 жалпы білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Тексерілетін объектінің атауы / объектінің мекен-жайы:

Қарағанды облысы білім басқармасының Теміртау қаласы білім бөлімінің "№8 жалпы білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Қарағанды облысы, Теміртау қ., Теміртау, Мир (Даңғылы), 75.

5. Тексеру өткізілетін күні 18.03.2025 - 20.03.2025

6. Қазақстан Республикасының заңнамаларын және басқада құқықтық нормативтік актілерді сақтамағаны үшін (Кәсіпкерлік Кодексінің 152-бабының 7-бөлігін ескере отырып) мынадай іс-шараларды орындауды ұйғарамын:

Қарағанды облысы білім басқармасының Теміртау қаласы білім бөлімінің "№8 жалпы білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

№	Анықталан бұзушылықтар тізімі (бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы)	Тәуекелділік дәрежесінің бағасы	Анықталған бұзушылықтарды жою бойынша нұсқаулар мен ұсынымдар, оларды жоюдың мерзімдері
1	П. 23 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Елеулі	Мектептің аумағы жанғыш материалдардан тазартылмаған Негіз: Қазақстан Республикасы ТЖ министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бектілген «Өрт қауіпсіздігі қағидаларының» 59 т.; жоюдың мерзімі: 19.05.2025

2	П. 28 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	1-қабаттағы койма үй-жайында және электр қалқаны үй-жайында жарылыс-өрт және өрт қауіптілігі санаты айқындалсын (тиісті белгімен белгіленсін). Негіз: Қазақстан Республикасы ТЖ министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидаларының» 17 т.; жоюдың мерзімі: 19.05.2025
3	П. 37 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	2-қабаттың баспалдақ (оң жақ) жолында жанғыш материалдар сақтауға жол берілмесін. Негіз: Қазақстан Республикасы ТЖ министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидаларының» 24 т. 10) т.; жоюдың мерзімі: 19.05.2025
4	П. 51 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Елеулі	№ 11, 18 кабинеттерде жарамсыз алғашқы өрт сөндіру құралын (өрт сөндіргіш) пайдалануға жол берілмесін. Негіз: ҚР ТЖ министрінің 21.02.2022 ж. №55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 18 т.; жоюдың мерзімі: 19.05.2025
5	П. 75 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	№ 8, 17, 18, психолог, мұғалімдер кабинеттеріндегі электр розеткалары бекітілсін, 1-қабаттағы дәлізде электр розеткасы ауыстырылсын. Асханадағы тамактану блогы үй-жайында уақытша электр желісін пайдалануға жол берілмесін. Негіз: ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 86 т. 2 т., 96 т.; жоюдың мерзімі: 19.05.2025
6	П. 82 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты	Өрескел	№16 кабинеттегі электр желісінің сүзгісі жанбайтын негізге орнатылсын. Негіз:

	өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы		ҚР ТЖ министрінің 21.02.2022 ж. №55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 79 т.; жоюдың мерзімі: 19.05.2025
7	П. 83 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	1-қабаттағы койма үй-жайында электр сымдарының өзектері қысу, дәнекерлеу, пайкалау және арнайы қысқыштардың көмегімен орындалсын. Негіз: Қазақстан Республикасы ТЖ министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидаларының» 80 т.; жоюдың мерзімі: 19.05.2025
8	П. 84 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	1-қабаттағы койма үй-жайында тармақтау қорабы қорғағыш қапппен жабылсын. Негіз: ҚР ТЖ министрінің 21.02.2022 ж. №55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 82 т.; жоюдың мерзімі: 19.05.2025
9	П. 109 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Елеулі	Осы қағидалардың №14 қосымшасына сәйкес ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйесінің су беруін техникалық тексеру және тексеру (2024 жылғы көктем және күз) нәтижелері ұсынылсын. Негіз: ҚР ТЖ министрінің 21.02.2022 ж. №55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 1585 т.; жоюдың мерзімі: 19.05.2025
10	П. 112 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Елеулі	3-қабатта өрт сөндіру шкафтарының есікшелерінде «ӨСК» әріптік индекстері, реттік нөмірлері көрсетілсін және өрт сөндіру жөндері крандарға жалғансын. Негіз: ҚР ТЖ министрінің 21.02.2022 ж. №55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 1576 т.;

			жоюдың мерзімі: 19.05.2025
11	П. 121 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Автоматты өрт дабылы жүйесі мен кұрылғыларының келесі техникалық құжаттамалары ұсынылсын (объектіде болуы қамтамасыз етілсін): 1) техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын ала жөндеу жұмыстарының жоспар-кестесі мен регламенті 2) Қағидалардың 4-қосымшасындағы нысанға сәйкес өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалану журналы. Негіз: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидаларының» 70 т.; жоюдың мерзімі: 19.05.2025

7. Бақылау және қадағалау субъектісінің уәкілетті тұлғасының (заңды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның), сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың ұйғарыммен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

8. Нұсқаманы енгізді (тексеру жүргізген лауазымды адамның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), қолы)

Есінбай Н.С. Н.С.

9. Нұсқаманы алдым (заңды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), оның қолы)

« ____ » _____ 20__ ж.



**№ 64/_____ БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ СУБЪЕКТІСІНЕ (ОБЪЕКТІСІНЕ) БАРУ
АРҚЫЛЫ ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АКТІ**

Теміртау қ.
Актіні толтыру орны

20.03.2025 ж.
Уақыты 16:6

1. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті Теміртау қаласының төтенше жағдайлар басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған бару арқылы профилактикалық бақылау тағайындау туралы актінің нөмірі мен күні 13.03.2025 ж. № 64

3. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы
КАРУШУЛАКОВ ВЛАДИСЛАВ КУАТБЕКОВИЧ - Заместитель начальника УЧС г. Темиртау
ЕСИЛБАЙ КУАНЫШ СЕРИКУЛЫ - Бас маман
АМАНЖОЛОВ ЕРАСЫЛ НҰРЛАНҰЛЫ - Теміртау қ. ТЖБ бас маманы
ИБРАИМОВ ӘДІЛ ЕРБОЛУЛЫ - Старший инженер УЧС города Темиртау

4. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы)
Қарағанды облысы білім басқармасының Теміртау қаласы білім бөлімінің "№8 жалпы білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Бару арқылы профилактикалық бақылау объектінің атауы/ объектінің мекен-жайы:
Қарағанды облысы білім басқармасының Теміртау қаласы білім бөлімінің "№8 жалпы білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Қарағанды облысы, Теміртау қ., Теміртау, Мир (Даңғылы), 75.

5. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу 18.03.2025 - 20.03.2025

6. Бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі (қысқаша мазмұны) Бұзушылықтар анықталды
ҚР ТЖ министрінің 21.02.2022 ж. №55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 59, 17, 24-10, 18,86-2,96,79,80,82,1576,1585,70 т. бұзған .

Қарағанды облысы білім басқармасының Теміртау қаласы білім бөлімінің "№8 жалпы білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі)	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының атауы және орындалуға жатытын талаптардың тармақтары
1	Мектептің аумағы жанғыш материалдардан тазартылмаған Негіз: Қазақстан Республикасы ТЖ министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидаларының» 59 т.;	23 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
2	1-кабаттағы қойма үй-жайында және электр қалқаны үй-жайында жарылыс-өрт және өрт қауіптілігі санаты айқындалмаған. Негіз:	28 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты

	Қазақстан Республикасы ТЖ министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидаларының» 17 т.;	өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
3	2-кабаттың баспалдақ (оң жақ) жолында жанғыш материалдар сақтауға жол берілген. Негіз: Қазақстан Республикасы ТЖ министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидаларының» 24 т. 10) т.;	37 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
4	№ 11, 18 кабинеттерде жарамсыз алғашқы өрт сөндіру құралын (өрт сөндіргіш) пайдалануға жол берілген. Негіз: ҚР ТЖ министрінің 21.02.2022 ж. №55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 18 т.;	51 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
5	№ 8, 17, 18, психолог, мұғалімдер кабинеттерінде бекітілмеген электр розеткасын пайдалануға жол берілген. 1-кабаттағы дәлізде зақымдалған электр розеткасын пайдалануға жол берілген. Асханадағы тамақтану блогы үй-жайында уақытша электр желісін пайдалануға жол берілген. Негіз: ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 86 т. 2 т., 96 т.;	75 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
6	№16 кабинетте электр желісінің сүзгісі жанғыш негізге орнатылған. Негіз: ҚР ТЖ министрінің 21.02.2022 ж. №55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 79 т.;	82 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
7	1-кабаттағы қойма үй-жайында электр сымдарының өзектері «бұрау» әдісімен жалғанған. Негіз: Қазақстан Республикасы ТЖ министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидаларының» 80 т.;	83 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
8	1-кабаттағы қойма үй-жайында тармақтау қорабы қорғағыш қапппен жабылмаған. Негіз: ҚР ТЖ министрінің 21.02.2022 ж. №55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 82 т.;	84 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
9	Осы қағидалардың №14 қосымшасына сәйкес ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйесінің су беруін техникалық тексеру және тексеру (2024 жылғы көктем және күз) нәтижелері ұсынылған жоқ. Негіз: ҚР ТЖ министрінің 21.02.2022 ж. №55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 1585 т.;	109 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

10	3-қабатта өрт сөндіру шкафтарының есікшелерінде «ӨСК» әріптік индекстері, реттік нөмірлері көрсетілмеген және өрт сөндіру жөндері крандарға жалғанбаған Негіз: ҚР ТЖ министрінің 21.02.2022 ж. №55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 1576 т.;	112 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
11	Автоматты өрт дабылы жүйесі мен құрылғыларының келесі техникалық құжаттамалары ұсынылған жоқ (объектіде болуы қамтамасыз етілмеген): 1) техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын ала жөндеу жұмыстарының жоспар-кестесі мен регламенті 2) Қағидалардың 4-қосымшасындағы нысанға сәйкес өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалану журналы. Негіз: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидаларының» 70 т.;	121 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

7. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) қолы

Сайбаи К. С. [signature]

8. Бару арқылы профилактикалық бақылау субъектісінің уәкілетті тұлғасының, сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың актімен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

9. Бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) наразылықтар

Қосымша « ____ » парақта

« ____ » _____ 20__ ж.



Ескерту: Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік Кодексінің 152-бабының 2-бөлігіне сәйкес тексеру нәтижесінде анықталған бұзушылықтар бойынша қосымша уақыт және (немесе) қаржы шығындары қажет болған жағдайда, Сіз үш жұмыс күнінен кешіктірмей бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту туралы арыз беруге құқылысыз. Арызда бұзушылықтарды жою бойынша қабылданатын шаралар мен бұзушылықтарды жою мерзімін созудың объективті себептерін көрсету қажет. Тексеру жүргізген мемлекеттік орган үш жұмыс күнінен кешіктірмей арызда көрсетілген мән-жайларды ескере отырып бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту немесе ұзартудан бас тарту туралы дәйекті шешім қабылдайды.